


564/4
 2 dice out of 2023! 1

ul. Słoneczna 24
14-207 KOLIBROWICE

- 1 - Projektowana mufa odgąleżna 35/35
- 2 - Trasa projektowanego przyłącza kablowego nn 0,4kV NAY-J 4x35mm² - 12m (dł. trasy 6m)
- 3 - Proj. złącze ZK1x-1P
- 4 - Proj. przepust (rura ochronna) AROT DVK 70 mm koloru niebieskiego (dł. 6m)



Zapora drogowa



U-3c



A-12b

A-14

znaki

ENEA Serwis Spółka z o.o.	Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu -  kablowe przyłącze elektroenergetyczne nn-0,4 kV
	Obiekt	Przyłącze kablowe nn-0,4kV w m. Boleszkowice, ul. Żeromskiego dz. nr. 1564/1, 1564/4 gm. Boleszkowice
	Inwestor	ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Ślizeszysłnia 58, 60-479 Poznań
	Projektant	
	Asystent projektanta	mgr inż. Grzegorz Dąbicki upr. nr ZAW/0039/FODE/05
Pracownia Projektowa Oddział Gorzów Wlkp. ul. Energetyków 4 86-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 721 7555	Skala 1:500	Nr opr. D/93/23
	Data 06.2023	Nr rys. E1